







- OZNACZENIA:
- grzejnik zebrowy – do wymiany
 - instalacja ogrzewania – do wymiany
 - instalacja przeciwpożarowa – do przełożenia

UWAGI:

- Piony ogrzewania przechodzą na poziom +24,00m, ale są zaślepione. Przejść pionów przez strop nie odtwarzać.
- Grzejniki i instalację ogrzewania zdemontować przed wykonaniem wyburzenia ścian.
- Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać instalację z nowych materiałów.
- Instalacje poż. należy przełożyć lub podwieść tak, aby zachować ich funkcjonalność nawet w czasie prac budowlanych.
- Po zakończeniu prac przy ścianie zewnętrznej, należy odtworzyć obecny przebieg instalacji poż.

<div><div>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI SEPARATOR SP. Z O.O. 40-750 Katowice, ul. T. Boga-Żeleńskiego 105 tel. 32-705 57 00 ; fax. 32-705 57 01</div></div>				
Specjalność	Imię i nazwisko:	Specjalność	Upr. bud. nr:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Agata Śmiejek	instalacyjna	SLK/5651/P005/14	
Konstruował:	mgr inż. Agata Śmiejek	instalacyjna	SLK/5651/P005/14	
Sprawdził:	mgr inż. Bogusław Fojcik	instalacyjna	SLK/5605/P005/14	
Nr archiwalny: 2646/T	Nr rysunku:			
Skala: 1:100	17030I-PW-1.01-02			
Temat opracowania:				
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH DLA INWESTYCJI PN MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ WĘGLA W ZPMW				
Inwestor:				
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow-Szczyglowice" 44-190 Knurow, ul. Dworcowa 1				
Adres inwestycji:				
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow - Szczyglowice" Ruch Szczyglowice, 44-193 Knurow, ul. Górnicza 1				
Tytuł rysunku:				
Zmiana w istniejących instalacjach sanitarnych. Obiekt 1.01. Obiekt kompleksowy - RZUT POZIOM +27,00m				