

OZNACZENIA:

– instalacja przeciwpożarowa – do przełożenia

UWAGI:

1. Instalacja ogrzewania kończy się na poziomie +32,00m.
2. Instalacje ppoż. należy przełożyć lub podwiesić tak, aby zachować ich funkcjonalność nawet w czasie prac budowlanych.
3. Po zakończeniu prac przy ścianie zewnętrznej, należy odtworzyć obecny przebieg instalacji ppoż.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
SEPARATOR Sp. z o.o.
40-750 Katowice, ul.T. Boya-Żeleńskiego 105
tel. 32-705 57 00 ; fax. 32-705 57 01

	Specjalność	Imię i nazwisko:	Specjalność	Upr. bud. nr:	Podpis:	Data:
instalacyjna	Projektował:	mgr inż. Agata Śmiejek	instalacyjna	SLK/5651/P00S/14		0452018r.
	Konstruował:	mgr inż. Agata Śmiejek	instalacyjna	SLK/5651/P00S/14		05.2018r.
	Sprawdził:	mgr inż. Bogusława Fojcik	instalacyjna	SLK/5605/P00S/14		05.2018r.

Nr archiwalny: 2646/T

Skala: 1:100

Nr rysunku: 17030I-PW-1.01-04

Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH DLA INWESTYCJI PN
MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ WĘGLA W ZPMW
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice

Inwestor:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1

Adres inwestycji:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 1

Tytuł rysunku:
Zmiana w istniejących instalacjach sanitarnych.
Obiekt 1.01. Obiekt kompleksowy - RZUT POZIOM +36,00m